

Sośno, dnia 15.03.2022 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Sośno**  
**ul. Nowa 1**  
**89-412 Sośno**

RI.271.1.2022

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: **„Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno”**  
*Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00072325/01 dnia 02.03.2022 r.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający – Gmina Sośno, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **Pytanie nr 1**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie izolacji termicznej istniejących ścian zewnętrznych budynku? Jeżeli tak prosimy o określenie materiału (wełna czy styropian), grubości warstwy oraz innych istotnych parametrów technicznych. W załączonej dokumentacji brak informacji, w załączonym poglądowo przedmiarze uwzględniono izolację termiczną w postaci wełny.

#### **Odpowiedź nr 1**

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie izolacji termicznej istniejących ścian zewnętrznych budynku. Materiał - styropian o grubości 15 cm i współczynnika przewodzenia ciepła min. 0,034W/mK.

Materiał do wykonania izolacji termicznej ściany fundamentowej - styropian o grubości 12 cm XPS.

***Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.***

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, <https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/>
- 2) Wykonawca
- 3) RI aa