

Sośno, dnia 06.09.2022 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Sośno**  
**ul. Nowa 1**  
**89-412 Sośno**

RI.271.12.2022

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

***Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną***

*Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00322813/01 dnia 29.08.2022 r.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający – Gmina Sośno, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie 1**

Proszę o doprecyzowanie prędkości podnoszenia urządzenia.

**Odpowiedź 1**

Prędkość podnoszenia urządzenia wynosi 0,15 m/sek.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający narzuca rozwiązanie w postaci rodzaju napędu jakie urządzenie powinno posiadać?

**Odpowiedź 2**

NIE, Zamawiający nie narzuca rozwiązania w postaci rodzaju napędu jakie urządzenie powinno posiadać.

**Pytanie 3**

Na rysunkach mamy wskazane drzwi wychylne jednoskrzydłowe, wobec tego prosimy o potwierdzenie, że drzwi mają być wychylne jednoskrzydłowe automatyczne.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający wymaga drzwi teleskopowych, automatycznie otwieranych, zarówno wejściowych do windy, jak i na poszczególnych kondygnacjach.

***Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia, stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.***

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, <https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/>
- 2) Wykonawca
- 3) RI aa

