

Sośno, dnia 08.09.2022 r.

**Zamawiający:
Gmina Sośno
ul. Nowa 1
89-412 Sośno**

RI.271.12.2022

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00322813/01 dnia 29.08.2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający – Gmina Sośno, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1

W dniu 06.09.2022r na zadane pytania dotyczące urządzenia dźwigowego została zamieszczona odpowiedź o wymogu zastosowania w nim drzwi teleskopowych automatycznych.

W architekturze projektu zostało przyjęte urządzenie dźwigowe posiadające drzwi szybowe wychylne jednoskrzydłowe i nieposiadające drzwi kabinowych.

Zmiana układu na wykonanie urządzenia z drzwiami teleskopowymi generuje konieczność zastosowania drzwi tego typu zarówno w szybie (na dojściach) jak i w kabinie (dwóch par drzwi kabinowych ze względu na wykonani kabiny z dwoma dojściami).

Powyższe zmiana drzwi powoduje zwiększenie powierzchni szybu (ze względu na konieczność wygenerowania dodatkowej wolnej przestrzeni w szybie na zastosowane dodatkowo drzwi kabinowe i konieczne wolne miejsce na przesunięcie paneli drzwi teleskopowych podczas ich otwarcia) niż zakładana powierzchnia szybu dla urządzenia z drzwiami wychylnymi.

W związku z powyższymi aspektami zamieszczam poniżej pytania.

Czy Inwestor zakłada zmiany do projektu celem konieczności zastosowania drzwi teleskopowych automatycznych, czy pozostaje przy rozwiązaniu określonym w architekturze projektu jako urządzenie z drzwiami wychylnymi automatycznymi (posiadających napęd dla automatycznego otwarcia i zamknięcia drzwi).

W przypadku konieczności zastosowania drzwi teleskopowych jaki jest oczekiwany wariant ich wykonania: - drzwi malowane proszkowo na kolor RAL ? - drzwi wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej? - drzwi przeszklone ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie zakłada zmian do projektu celem konieczności zastosowania drzwi teleskopowych automatycznych. **Zamawiający pozostaje przy rozwiązaniu określonym w architekturze projektu - drzwi wychylne jednoskrzydłowe automatyczne.**

Zamawiający zwraca Wykonawcom uwagę na zmianę, jaka nastąpiła w stosunku do odpowiedzi do treści SWZ zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06 września 2022 r. w zakresie rodzaju zastosowanych drzwi.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia, stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, <https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/>
- 2) Wykonawca
- 3) RI aa