



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

URZĄD GŁÓWNY SOŚNO  
SEKRETARIAT  
20.12.2022  
Ilość zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
Do załatwienia \_\_\_\_\_  
Egz. nr 1

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.30.54.2022

Sępólno Kraj., dnia 16.12.2022

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań ciepłej wody nr:

- 9988/2022 z dnia 12.12.2022


sporządzonym przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu, pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej z budynku Przedszkola Samorządowego w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno.

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1,	01.12.2022	Natrysk w łazience przy sali grupy I	9988/2022	Legionella Sp.	>8000 jtk/100 ml

**stwierdza**

**wysokie skażenie wody bakteriami Legionella sp.**

Jakość wody ciepłej ze względu na wysokie skażenie bakteriami Legionella sp. stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z niej ludzi.



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Sośninie Kraj  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
i Profilaktyki Zdrowotnej  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sośninie  
*Anna Piatkowska*

Wyk. w 1 egz.

Orzysmują:

1. Gmina Sośno  
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno – elektronicznie (gmina@sosno.pl)
2. Przedszkole Samorządowe  
ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno – elektronicznie (sekretariat@ps.sosno.pl)
3. A/s – egz. nr 1