



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.30.26.2023

Sępólno Kraj., dnia 04.05.2023

Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań ciepłej wody nr:

- S1002/2023 z dnia 04.05.2023

sporządzonym przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej z budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie, ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sośno.

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	18.04.2023	Natrysk w łazience przy pomieszczeniu nauczycieli wf	S1002/2023	Legionella Sp.	7600 jtk/100 ml

stwierdza

wysokie skażenie wody bakteriami Legionella sp.

