



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.30.26.2023

Sępólno Kraj., dnia 11.08.2023  
Egz. nr 1

## **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

### **PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań ciepłej wody nr:

- 6080/2023 z dnia 07.08.2023

sporządzonym przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, pobranej z budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie, ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sośno

	Data po- boru	Punkt monitoringowy	Nr próby	Zakres ba- dań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	26.07.2023	kran w łazience nauczycieli WF	6080/2023	Legionella Sp.	brak

## stwierdza

### brak skażenia wody bakteriami Legionella sp.

Jakość wody ciepłej (kod próbki 6080/WB/07/2023) w zakresie obecności bakterii Legionella sp. nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla ludzi. W próbce nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp.

W związku z wcześniej stwierdzonym wysokim skażeniem wody ciepłej bakteriami Legionella sp. oraz mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dotyczące minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody ciepłej koniecznym jest pobranie kolejnych kontrolnych próbek wody co 3 miesiące. Jeżeli w dwóch kolejnych badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono <100 jtk/100 ml, to następane badanie można wykonać za rok.



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Sepólnie Kraj.  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywnością  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sepólnie Kraj.  
*Małgorzata Kuszyńska*  
Małgorzata Kuszyńska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Sośno  
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno - egz. nr 1
2. Szkoła Podstawowa w Sośnie  
ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sośno – elektronicznie (sekretariat@sps.sosno.pl)
3. A/a. – egz. nr 1