

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2016 roku z niżej wymienionych wodociągów 15 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 3 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Sośno zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 31.12.2016r.


Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Przepalkowie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	320 m ³ /d	ok.2500	Przepalkowo, Szynwałd, Dębiny, Obodowo, Roztoki, Wielowicz, Sośno Olszewka, Dziedno, Zielonka, Wielowiczek, Borówki	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg zakładowy w Sitnie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	168 m ³ /d	ok.1550	Sitno, Mierucin, Tuszkowo, Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelno	<i>Woda warunkowo dopuszczona do spożycia</i>	Przekroczenie wartości mętności oraz manganu	30 dniowe odstępstwo na wykonanie działań naprawczych.
Wodociąg zakładowy w Rogalinie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	407 m ³ /d	ok.950	Rogalin, Toninek, Tonin, Ostrówek, Płosków	<i>Woda warunkowo dopuszczona do spożycia</i>	Przekroczenie wartości utlenialności	Decyzja nr 326/2016 PPIS w Sępólnie Kraj. z dnia 11.10.2016r

W 2016r. stwierdzono przekroczenie parametrów w wodzie pochodzącej z:

- wodociągu publicznego w Rogalinie w jednej z prób wody pobranych w dniu 18.04.2016r. stwierdzono niewłaściwą utlenialność wody. Termin doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości wyznaczono na 28.02.2017r.

- wodociągu publicznego w Przepalkowie w dwóch próbach pobranych w dniu 20.09.2016r. stwierdzono przekroczenie parametrów barwy i utlenialności. Po działaniach naprawczych przeprowadzonych przez ZGK w Sośnie jakość wody wróciła do normy.

- wodociągu publicznego w Sitnie w dwóch próbach wody pobranych w dniu 28.11.2016r. stwierdzono przekroczenie mętności oraz manganu. Udzielono 30-dniowego odstępstwa na wykonanie działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska