

RI.271.1.2017

**Do Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu przetargowym**

dot.: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na: „Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnątrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dzedno”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnątrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dzedno”.**

Pytania:

1. Proszę o podanie wymiarów kominka oraz z jakiego materiały ma być wkład+obudowa
2. Proszę o czytelniejszy rysunek kominka
3. Czy należy oznakować miejsce postojowe? Jakimi znakami poziome czy pionowe?
4. Proszę o podanie koloru kostki
5. Z czego ma być wykonana projektowana wiata oraz parametry tej wiaty
6. Z czego ma być wykonany zbiornik na ścieki oraz jakie ma mieć parametry ponieważ różnice są w projekcie jaki zastosować?
7. Parametry ogrodzenia z czego ma być wykonane jaki kolor?
8. Kosz na śmieci ma posiadać zadaszenie proszę określić z czego i podać wymiary.

Odpowiedzi:

1. Wymiary kominka powinny wynosić 100x70x100cm. Wkład powinien być wykonany z żeliwa z szybą ognioodporną. Obudowa kominka rustykalna z dostępnych materiałów.
2. Wielkość komina będzie zależna od uzyskanego wkładu żeliwnego, narzuconych wymiarów gabarytowych i stąd będą wynikać dalsze szczegóły jego wykonania zgodnie z normami i sztuką budowlaną tj. izolacje termiczne, ogniochronne, elementy obudowy rustykalnej.
3. Miejsca parkingowe oddzielić kostką kolorową i oznaczyć znakami informacyjnymi pionowymi .
4. Kolor kostki szary z elementami wydzielenia kostką kolorową miejsc parkingowych.
5. Wiata o konstrukcji drewnianej wg projektu (zadaszenie tarasu).
6. Zbiornik na ścieki wykonany z tworzywa sztucznego o poj. 10,0 m³.
7. Ogrodzenie systemowe panelowe z bramą i furtką w kolorze zielonym (wysokość ogrodzenia 1,50 m- całość).
8. Zadaszenie odpadów stałych o konstrukcji drewnianej o wym. 3,0x1,5x2,5 m pokryte blachodachówką w kolorze dachu zaleca.