

RI.271.1.2018

**Do Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu przetargowym**

dot.: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na:
„Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (zewnątrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości
Dziedno”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnątrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dziedno”.**

Pytania:

„Prośba o wyjaśnienie kwestii kominka, a mianowicie w projekcie budowlanym „wewnętrzne instalacje sanitarne” w punkcie 1.3 Instalacja C.O jako źródło ciepła zaprojektowany jest kominek z dystrybucją ciepłego powietrza wraz z kanałami rozprowadzającymi ciepłe powietrze.

Zarówno w zestawieniu materiałów dot. instalacji co, wod-kan, jak i przedmiarach nie ujęto kominka z automatyką oraz kanałami do dystrybucji ciepła.

Proszę o wyjaśnienie tejże kwestii”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie opisane jest za pomocą dołączonego projektu budowlanego, w zakresie którego uwzględniona jest wewnętrzna instalacja sanitarna, o której mowa w punkcie 1.3 Instalacja C.O., gdzie jako źródło ciepła zaprojektowany jest kominek z dystrybucją ciepłego powietrza wraz z kanałami rozprowadzającymi ciepłe powietrze. Powyższe zilustrowane jest na rys. nr 6S, Rzut Parteru- instalacja C.O., kominkowa. Ponadto zamawiający wyjaśnia, iż w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) zamieszczono następującą informację: „Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ”.

Z up. Wójta
Piotr Dobrzański
Sekretarz Gminy