



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**


89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

tel./fax (52)3881231

www.pssesepolnokrajenskie.pl



Sępólno Kraj., 11.05.2018r.

N.HK.5211.12.3.2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

LHK 6010-88/18 z dnia 23.04.2018

sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.

L.9051.2.244.1.18/LHŻ z dnia 27.04.2018

L.9051.2.244.1.2018/LEM z dnia 25.04.2018

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

	Data poboru	Kod próbki	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badania
1.	18.04.2018	171/N/18 170/N/18	Stacja Uzdadniania Wody	LHK 6010-88/18	Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.
2.	18.04.2018	379/N/W 193/N/W	Sklep spożywczy w Rogalinie	L.9051.2.244.1.2018/LEM L.9051.2.244.1.18/LHŻ	Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom wodociągu **o produkcji 100 - 1000 m³/d w Rogalinie gm. Sośno** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sepólnie Kraj.
Elżbieta Estkowska
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Sośna
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie
ul. Nowa 9, 89-412 Sośno
3. A/a.