

**Do Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu przetargowym**

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na:*

**„Przebudowę drogi gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo – Sośno, na odc. a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935, b) dojazdowym do hydroforni tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo – Sośno, na odc. a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935, b) dojazdowym do hydroforni tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34”:

**Pytanie 1:**

„Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych- art. 30, pkt 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może stwierdzić jednoznacznie czy proponowana nawierzchnia z betonu cementowego w technologii z betonu wałowanego jest równoważna, bądź lepsza od nawierzchni bitumicznej.

Konieczne byłoby przedłożenie przekroju drogi ze wskazaniem poszczególnych warstw dla proponowanej przez Wykonawcę technologii. Pełna konstrukcja drogi jest podstawą do ewentualnego rozważania zmiany nawierzchni.

Z up. Wójta  
*Piotr Dobrzański*  
Sekretarz Gminy