



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28  
tel.(52)3881230 e-mail [pssse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:pssse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)  
tel./fax (52)3881231 [www.psssepolnokrajenskie.pl](http://www.psssepolnokrajenskie.pl)

URZĄD GŁÓWNY SĘPÓLNO  
SEKRETARIAT

06.08.2018

Sępólno Kraj., 01.08.2018r.

N.HK.5211.12.4.2018

Ilość zał. .... ruyg/s

Do załatwienia

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

nr 5701/2018/2018 z dnia 18.07.2018r.

nr 5702/2018/2018 z dnia 18.07.2018r.

nr 5703/2018/2018 z dnia 18.07.2018r.

sporządzonymi przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, pobranej do badań z Wodociągu Publicznego w Rogalinie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	11.07.2018	<b>Hydrofornia - po uzdatnieniu</b>	5701/2018/2018	Zgodnie z częścią A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	-
2.	11.07.2018	<b>Sklep spożywczy w Rogalinie</b>	5702/2018/2018	Zgodnie z częścią A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	-

3.	11.07.2018	<b>Mieszkanie prywatne w Toninku</b>	5703/2018/2018	Zgodnie z częścią A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	-
----	------------	--------------------------------------	----------------	---	---

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie przebadanych parametrów  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d w Rogalinie gm. Sośno** oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.  
*Elżbieta Estkowska*  
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Sośno  
ul. Nowa 1  
89-412 Sośno
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie  
ul. Nowa 9  
89-412 Sośno
3. A/a.