



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

tel./fax (52)3881231

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

URZĄD GŁÓWNY SOSNO  
SEKRETARIAT

18.09.2018

Sępólno Kraj., 11.09.2018r.

N.HK.5211.12.5.2018

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody:

nr 6450/2018 z dnia 29.08.2018r.

sporządzonym przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz:

sprawozdaniem z badań nr 354620/18/GDY z dnia 28.08.2018 sporządzonym przez J.S. HAMILTON POLAND S.A. w Gdyni, pobranej do badań z wodociągu publicznego **w Rogalinie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	08.08.2018	<b>Hydrofornia - po uzdatnieniu</b>	6450/2018 354620/18/GDY	Zgodnie z częścią A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	-

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie przebadanych parametrów**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

## Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urzędzenia wodociągowego o **produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d w Rogalinie gm. Sośno**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędzenia.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.  
*Elżbieta Estkowska*  
mgr inż. Elżbieta Estkowska

### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Sośno  
ul. Nowa 1  
89-412 Sośno
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie  
ul. Nowa 9  
89-412 Sośno
3. A/a.