



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28
tel.(52)3881230 e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
tel./fax (52)3881231 www.pssesepolnokrajenskie.pl

N.HK.5211.28.6.2018

Sępólno Kraj., 14.02.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- 0568/2019 z dnia 29.01.2019 sporządzonym przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

- LHK 6010-36/19 z dnia 08.02.2019r. sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.,
pobranej do badań z wodociągu publicznego w **Sitnie gm. Sośno** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	25.02.2019	Szkoła w Wąwelnie	0568/2019	żelazo, mangan	-
2.	05.02.2019	Szkoła w Wąwelnie	LHK 6010-36/19	żelazo, mangan	-

Opis próbek: woda uzdatniona

w zakresie stężenia żelaza i manganu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji 100 - 1000 m³/d w Sitnie gm. Sośno**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych (żelazo, mangan) woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
E. Estkowska
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Sośna
ul. Nowa 1
89-412 Sośno
2. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Nowa 9
89-412 Sośno
3. A/a.