



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

tel./fax (52)3881231

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

10.07.2019

Sępólno Kraj. 08.07.2019r.

N.HK.5210.25.2019

Ilość zof. ....

Do załatwienia ...

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań ciepłej wody nr:

- 4437/2019 z dnia 17.06.2019
- 4438/2019 z dnia 17.06.2019
- 4439/2019 z dnia 17.06.2019

sporządzonymi przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziadzu, pobranej do badań z sieci wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Wąwelnie, ul. Szkolna 1, 89-413 Wąwelno

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	04.06.2019	Szatnia dziewcząt, prysznic	4439/2019	Legionella Sp.	brak
2.	04.06.2019	Prysznic dla nauczycieli WF, przy sali gimnastycznej	4437/2019	Legionella Sp.	brak
3.	04.06.2019	WC dla niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej	4438/2019	Legionella Sp.	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

**nieobecność w próbkach wody bakterii Legionella sp.**

Jakość wody ciepłej w budynku Szkoły Podstawowej w Wąwelnie, ul. Szkolna 1, 89-413 Wąwelno w zakresie obecności bakterii Legionella sp. nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.  
*Elzbieta Estkowska*  
mgr inż. Elzbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Sośna
2. Szkoła Podstawowa w Wąwelnie  
ul. Szkolna 1, 89-413 Wąwelno
3. A/a.

Do wiadomości:

1. NHD w miejscu.