




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28
tel.(52)3881230
tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl

N.HK.5210.27.2019

Sępólno Kraj. 31.07.2019r.



OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań ciepłej wody nr:

- 5517/2019 z dnia 19.07.2019

sporządzonym przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. zo.o. w Grudziądzu, pobranej do badań z sieci wewnętrznej budynku Przedszkola Samorządowego w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	31.07.2019	Prysznic gr. I	5517/2019	Legionella Sp.	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

nieobecność w próbkach wody skażenia bakteriami Legionella sp.

Jakość wody ciepłej (kod próbek 5517/WB/07/2019) w zakresie obecności bakterii Legionella sp. nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
Estkowska
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Sośna
2. Przedszkole Samorządowe w Sośnie
ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno
3. A/a.

Do wiadomości:

1. NHD w miejscu.